[원주지방환경청 먹는물수질검사기관 제1호]

원 주 시 상 하 수 도 사 업 소

우26335u 강원도 원주시 우산로 323(우산동 511-4)/전화 / 전송
담당부서 수도운영과 과 장 김철운 먹는물검사담당 김기현 담당자 김나영

문서번호 : 수도운영과 - 4971 시행일자 : 2021. 9. 15.

받 음 : 원주시시설관리공단 국민체육센터 센터장 보 냄 : 원주시상하수도사업소장(인)

강원도 원주시 남원로 551

제 목 : [수영장] 수질검사성적서 교부

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용

시료명	수영장	접수일/번호	2021. 9. 3/21-1-00789
상호명	원주시시설관리공단 국민체육센터	검사목적	참고용
채수장소	강원도 원주시 남원로 551 (국민체육센터 수영장)	채수일시	2021. 9. 3.
봉인공무원		채수정보	지참시료
기 타		검사근거	

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1.수소이온농도	5.8 ~ 8.6	8.0
2.유리잔류염소(수영장)	0.40 ~ 1.00mg/L	0.46
3.탁도	1.50NTU 이하	0.09
4.과망간산칼륨소비량	12.0mg/L 이하	2.5
5.대장균군(수영장수)	2양성/10㎖*5 이하	0
6.비소	0.050mg/L 이하	불검출
7.수은	0.007mg/L 이하	불검출
8.알루미늄	0.50mg/L 이하	0.13
9.결합잔류염소	0.50mg/L 이하	0.07
판 정	적 합	
수질기준초과항목	없음	

이 성적은 제시된 시료에 한함. 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.